

S-WUE/120088

Würzburg, 16.04.2012  
0931 4196-123  
Ka/gr

## Prüfbescheinigung

über Versuche zum Nachweis der Tragfähigkeit von auf Gehrung UV- verklebten Glastheken,  
mit Warsteiner Alu- Profilen der

**Glasbiegerei Pfaltz**  
Röderstraße 16  
01471 Radeburg

Aufgrund der in unserer gutachterlichen Stellungnahme S-WUE/120088 vom 28.03.2012 dokumentierten Versuche zur Tragfähigkeit der Glastheke, bescheinigen wir für die

Bezeichnung: „Glastheke 100 / 40 / 40“  
eine Bruchbelastung von **80 kg** (berücksichtigt sind 20% Sicherheit)  
bescheinigt.

Abmessungen L / H / T 1000 mm / 400 mm / 400 mm.


Ausführung: Am unteren Rand linienförmig in ein Aluminiumprofil eingespannte, vertikale ESG Scheibe, an die am oberen Ende mittels Gehrungsschnitt eine horizontale Scheibe angeklebt ist.

Scheibenaufbau: 8 mm ESG

Im Rahmen der Prüfungen wurde eine Lastaufstandsfläche von 9x9 cm verwendet, deren Schwerpunkt bei 50 cm von der Seite und 4,5 cm vom vorderen Rand der horizontalen Scheibe lag.

Diese Bescheinigung ist bis zum 15.04.2015 gültig. Sie verliert ihre Gültigkeit, sobald eines der verwendeten Materialien oder die Abmessungen der Glastheke verändert werden.

Der Bearbeiter und Leiter:



Dipl.-Ing. Katz  
Ltd. Baudirektor